GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS
NIP 1182004380

Kampinos, dn. 06.03.2020 r.

Sprawa nr FZ.271.3.2020.PN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Sprawa nr FZ.271.3.2020.PN pod nazwą „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"**

Gmina Kampinos, działając w trybie § 10 ust. 1 i ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 EUR" informuje, że w dniu 28.02.2020r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści:

Pytanie nr 1:

W którym miejscu ogrodzenia ma być zamontowana brama/wymiar/ ?

Odpowiedź na pytanie 1:
Brama o szerokości 3,0 m powinna zostać zamontowana na odcinku A-G przy narożniku G w układzie panel ogrodzeniowy – brama – panel ogrodzeniowy.

Pytanie nr 2:

Ile metrów liczy ogrodzenie ?

Odpowiedź na pytanie 2:
Długość ogrodzenia z paneli systemowych 3D – 180 m, w tym 3 furtki o szerokości 1,0 m oraz brama o szerokości 3,0 m.

Informuję, że w związku ze udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Wszystkie powyższe informacje stają się obowiązujące z dniem ich przekazania przez Zamawiającego, co Wykonawcy muszą uwzględnić w swoich ofertach

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
inż. Sebastian Wardziak