Podpisany przez:
Agnieszka Anna Błażejewska
dnia 28 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXV/210/26
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 26 października 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 oraz z 2026 r. poz. 605) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt regulaminu, o którym mowa w § 1, przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Załącznik do uchwały nr XXXV/210/26
Rady Gminy Kampinos
z dnia 26 października 2026 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KAMPINOS

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos.
2. Określenia użyte w regulaminie mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „ustawą".

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwane dalej „przedsiębiorstwem", zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 1,5 m³ na dobę na nieruchomość przyłączoną do sieci wodociągowej.
2. Minimalne ciśnienie wody wynosi 0,1 MPa, mierzone na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym.
3. Przedsiębiorstwo zapewnia dostarczanie wody o następujących parametrach jakościowych:
   1) bakterie *Escherichia coli* – 0 jtk/100 ml;
   2) enterokoki jelitowe – 0 jtk/100 ml;
   3) azotany – nie więcej niż 50 mg/l;
   4) azotyny – nie więcej niż 0,50 mg/l;
   5) jon amonowy – nie więcej niż 0,50 mg/l;
   6) żelazo – nie więcej niż 200 µg/l;
   7) mangan – nie więcej niż 50 µg/l;
   8) fluorki – nie więcej niż 1,5 mg/l;
   9) przewodność elektryczna – nie więcej niż 2500 µS/cm;
   10) odczyn pH – od 6,5 do 9,5.

4. Parametry określone w ust. 3 stanowią minimalny standard jakościowy świadczonej usługi. Woda powinna jednocześnie spełniać pozostałe wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Minimalny poziom usług określony w ust. 1 i 2 nie stanowi ograniczenia ilości wody dostarczanej odbiorcy ani maksymalnego ciśnienia jej dostarczania.

§ 3.

1. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbierania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 1,5 m^3 na dobę na nieruchomość przyłączoną do sieci kanalizacyjnej.

2. Minimalny poziom usług obejmuje odbieranie ścieków bytowych o następujących parametrach:

   1) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT_5) – nie więcej niż 700 mg O_2/l;

   2) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) – nie więcej niż 1200 mg O_2/l;

   3) zawiesina ogólna – nie więcej niż 700 mg/l;

   4) azot amonowy – nie więcej niż 200 mg/l;

   5) fosfor ogólny – nie więcej niż 30 mg/l;

   6) odczyn pH – od 6,5 do 9,5;

   7) temperatura – nie więcej niż 35°C.

3. Parametry określone w ust. 2 dotyczą charakterystyki ścieków bytowych przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej i nie zastępują wymagań wynikających z przepisów dotyczących wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

4. Przedsiębiorstwo zapewnia odbieranie ścieków z zachowaniem warunków hydraulicznych umożliwiających ich przepływ przez urządzenia kanalizacyjne.

Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4.

1. Osoba zainteresowana zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków składa do przedsiębiorstwa wniosek o jej zawarcie.

2. Wniosek zawiera:

   1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

   2) adres do korespondencji;

   3) oznaczenie nieruchomości, której mają dotyczyć usługi;

   4) wskazanie rodzaju usług, których dotyczy wniosek.

3. Wniosek może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Przedsiębiorstwo udostępnia informacje o sposobie składania wniosków oraz dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie wyjaśnień dotyczących procedury zawarcia umowy.

§ 5.

1. Przedsiębiorstwo przedstawia wnioskodawcy projekt umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zawierającego informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.
2. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji pozwalających na przygotowanie projektu umowy, przedsiębiorstwo wskazuje wnioskodawcy zakres danych wymagających uzupełnienia.
3. Wnioskodawca może przedstawić uwagi do projektu umowy.
4. Przedsiębiorstwo rozpatruje zgłoszone uwagi i przedstawia wnioskodawcy swoje stanowisko przed zawarciem umowy.

§ 6.

1. W przypadku wniosku dotyczącego zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym przedsiębiorstwo przekazuje wnioskodawcy informacje dotyczące czynności niezbędnych do przygotowania projektów umów.
2. Osobom, z którymi mają zostać zawarte umowy, zapewnia się możliwość zapoznania się z ich projektami i zgłoszenia uwag.
3. Przedsiębiorstwo przekazuje zainteresowanym informacje o sposobie i miejscu zawierania umów.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach.
2. Rozliczenia obejmują okresy rozliczeniowe przyjęte dla danego odbiorcy usług.
3. Przedsiębiorstwo przedstawia odbiorcy dokument rozliczeniowy umożliwiający ustalenie:
    1) okresu, którego dotyczy rozliczenie;
    2) ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków przyjętej do rozliczenia;
    3) zastosowanych cen i stawek opłat;
    4) wysokości należności.

§ 8.

1. Przedsiębiorstwo udostępnia odbiorcom informacje o sposobie dokonywania odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych.
2. Odbiorca może przekazać wskazanie urządzenia pomiarowego osobiście, telefonicznie, pisemnie albo za pomocą udostępnionych środków komunikacji elektronicznej.
3. Na żądanie odbiorcy przedsiębiorstwo przedstawia dane stanowiące podstawę ustalenia ilości usług przyjętej do rozliczenia.

§ 9.

1. W przypadku zmiany taryfy w trakcie okresu rozliczeniowego przedsiębiorstwo przedstawia rozliczenie umożliwiające ustalenie należności wynikających z zastosowania poszczególnych taryf.
2. Na żądanie odbiorcy przedsiębiorstwo udziela wyjaśnień dotyczących sposobu ustalenia należności za świadczone usługi.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 10.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z uwzględnieniem rodzaju i wielkości zapotrzebowania na usługi oraz istniejących możliwości technicznych sieci.
2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej określają:
    1) miejsce połączenia przyłącza z siecią wodociągową;
    2) średnicę i wymagane parametry techniczne przyłącza;
    3) sposób wykonania połączenia z siecią;
    4) miejsce przewidziane do usytuowania wodomierza głównego.
3. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej określają:
    1) miejsce połączenia przyłącza z siecią kanalizacyjną;
    2) średnicę i wymagane parametry techniczne przyłącza;
    3) rzędne wysokościowe istotne dla wykonania przyłącza;
    4) sposób odprowadzania ścieków do sieci.
4. Warunki przyłączenia nie mogą uzależniać wykonania przyłącza od korzystania z usług wskazanego przez przedsiębiorstwo wykonawcy.

§ 11.

1. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym informacje o sposobie składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
2. Przedsiębiorstwo zapewnia możliwość uzyskania informacji dotyczących lokalizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości.
3. Informacje dotyczące istniejącej infrastruktury udostępnia się w zakresie niezbędnym do przygotowania rozwiązań technicznych przyłączenia nieruchomości.

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 12.

1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowych ustala się z uwzględnieniem:
    1) położenia nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej;

2) średnicy i przepustowości przewodów wodociągowych;

3) ciśnienia dyspozycyjnego w sieci;

4) wydajności urządzeń służących do ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody;

5) zapotrzebowania na wodę określonego dla nieruchomości;

6) możliwości zachowania minimalnego poziomu usług określonego w § 2.

2. Techniczne możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych ustala się z uwzględnieniem:

1) położenia nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej;

2) średnicy i przepustowości przewodów kanalizacyjnych;

3) rzędnych wysokościowych sieci i nieruchomości;

4) przepustowości urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków;

5) ilości i rodzaju ścieków przewidzianych do odprowadzania;

6) możliwości zachowania minimalnego poziomu usług określonego w § 3.

§ 13.

1. Przyłącza wodociągowe wykonuje się z przewodów przeznaczonych do przesyłania wody do spożycia przez ludzi, o średnicy i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych do wymaganego przepływu oraz ciśnienia występującego w sieci.

2. Przyłącze wodociągowe powinno być wyposażone w armaturę umożliwiającą odcięcie dopływu wody do nieruchomości oraz w rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe usytuowanie wodomierza głównego.

3. Przyłącza kanalizacyjne wykonuje się z przewodów przeznaczonych do odprowadzania ścieków, o średnicy i parametrach dostosowanych do ilości ścieków, warunków hydraulicznych oraz obciążeń występujących w miejscu ich ułożenia.

4. Przyłącze kanalizacyjne powinno zapewniać szczelne odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

5. Przyłączenie grawitacyjne stosuje się w przypadku, gdy rzędne wysokościowe nieruchomości i sieci umożliwiają odprowadzanie ścieków z zachowaniem prawidłowych warunków hydraulicznych.

6. Jeżeli odprowadzanie ścieków w sposób grawitacyjny nie jest technicznie możliwe, warunki przyłączenia określają rozwiązanie umożliwiające ich odprowadzanie z wykorzystaniem urządzeń podnoszących ścieki, odpowiednio do parametrów istniejącej sieci.

7. Przewody przyłączy powinny być ułożone z uwzględnieniem warunków gruntowych, głębokości przemarzania gruntu, obciążeń terenu oraz możliwości ich prawidłowej eksploatacji.

Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 14.

1. Podmiot, który wykonał przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, zgłasza przedsiębiorstwu gotowość przyłącza do odbioru.

2. Zgłoszenie zawiera:

    1) oznaczenie nieruchomości, której dotyczy przyłącze;

    2) określenie rodzaju przyłącza;

    3) dane umożliwiające kontakt z osobą zgłaszającą.

3. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

4. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru i przeprowadza go w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

5. Elementy przyłącza, których sprawdzenie po zakryciu byłoby niemożliwe albo istotnie utrudnione, podlegają sprawdzeniu przed ich zakryciem.

§ 15.

1. Odbiór przyłącza polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. W ramach odbioru sprawdza się:

    1) miejsce połączenia przyłącza z siecią;

    2) przebieg i podstawowe parametry techniczne przyłącza;

    3) zgodność zastosowanych rozwiązań technicznych z warunkami przyłączenia;

    4) wykonanie elementów mających znaczenie dla szczelności i prawidłowego funkcjonowania przyłącza;

    5) usytuowanie urządzeń służących do pomiaru ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.

3. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół odbioru zawierający:

    1) datę odbioru;

    2) oznaczenie nieruchomości;

    3) rodzaj przyłącza;

    4) ustalenia dotyczące zgodności przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia;

    5) wynik odbioru;

    6) opis stwierdzonych niezgodności, jeżeli wystąpiły.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedsiębiorstwo wskazuje je w protokole wraz z uzasadnieniem.

5. Po usunięciu niezgodności ponowny odbiór obejmuje sprawdzenie zakresu prac, którego dotyczyły stwierdzone niezgodności.

6. Egzemplarz protokołu udostępnia się podmiotowi zgłaszającemu przyłącze do odbioru.

Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 16.

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostarczaniu wody albo odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo informuje odbiorców objętych zakłóceniem co najmniej 48 godzin przed przewidywanym rozpoczęciem przerwy lub ograniczenia.
2. Informacja zawiera:
   1) obszar objęty przerwą lub ograniczeniem;
   2) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zakłócenia;
   3) przyczynę zakłócenia;
   4) sposób zastępczego zaopatrzenia w wodę, jeżeli zostało ono zorganizowane.
3. Informację przekazuje się za pomocą komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub Gminy Kampinos oraz ogłoszeń w miejscach dostępnych dla odbiorców na obszarze objętym zakłóceniem.

§ 17.

1. W przypadku nieplanowanej przerwy lub ograniczenia świadczenia usług przedsiębiorstwo niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do ustalenia przyczyny zakłócenia i przywrócenia prawidłowego świadczenia usług.
2. Po ustaleniu zakresu zakłócenia przedsiębiorstwo informuje odbiorców o jego wystąpieniu oraz przewidywanym czasie usunięcia, jeżeli możliwe jest jego określenie.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych parametrów jakościowych wody przedsiębiorstwo przekazuje odbiorcom informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz sposobie korzystania z wody, z uwzględnieniem komunikatów właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku zorganizowania zastępczego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo informuje odbiorców o lokalizacji punktów poboru wody i godzinach ich dostępności.

§ 18.

1. W przypadku przerwy w dostarczaniu wody trwającej dłużej niż 12 godzin przedsiębiorstwo organizuje zastępczy punkt poboru wody.
2. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody oraz godzinach jego dostępności przedsiębiorstwo informuje odbiorców w sposób określony w § 16 ust. 3.
3. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych wody przedsiębiorstwo podejmuje działania zmierzające do przywrócenia wymaganych parametrów.
4. W przypadku zakłóceń w odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo podejmuje działania zmierzające do ustalenia ich przyczyn oraz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych.
5. Informacje dotyczące zakłóceń aktualizuje się w przypadku istotnej zmiany ich zakresu lub przewidywanego terminu usunięcia.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji

§ 19.

1. Przedsiębiorstwo zapewnia odbiorcom dostęp do informacji dotyczących:
    1) warunków świadczenia usług;
    2) obowiązujących taryf;
    3) zasad dokonywania rozliczeń;
    4) warunków przyłączania nieruchomości do sieci;
    5) jakości dostarczanej wody;
    6) przerw i ograniczeń w świadczeniu usług;
    7) sposobu zgłaszania awarii i reklamacji.
2. Informacje są udzielane w siedzibie przedsiębiorstwa, telefonicznie, pisemnie albo za pomocą udostępnionych środków komunikacji elektronicznej.
3. Przedsiębiorstwo udostępnia aktualne dane kontaktowe umożliwiające zgłaszanie awarii i zakłóceń w świadczeniu usług.

§ 20.

1. Odbiorca usług może złożyć reklamację dotyczącą:
    1) ciągłości świadczonych usług;
    2) jakości dostarczanej wody;
    3) ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków;
    4) prawidłowości rozliczenia;
    5) sposobu wykonywania usług.
2. Reklamację można złożyć pisemnie, osobiście do protokołu, telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez przedsiębiorstwo.
3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację odbiorcy usług oraz określenie przedmiotu zgłoszenia.
4. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji nie pozwalają ustalić jej przedmiotu, przedsiębiorstwo zwraca się do odbiorcy o ich uzupełnienie, wskazując zakres informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
5. Brak wykorzystania formularza udostępnionego przez przedsiębiorstwo nie stanowi podstawy odmowy rozpatrzenia reklamacji.

§ 21.

1. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych czynności wyjaśniających, przedsiębiorstwo przed upływem terminu określonego w ust. 1 informuje odbiorcę o przyczynie przedłużenia rozpatrywania reklamacji i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację zawiera stanowisko przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości albo w części.

4. Odpowiedź przekazuje się odbiorcy w sposób wskazany przez niego w reklamacji, a w razie braku takiego wskazania – w sposób umożliwiający utrwalenie treści odpowiedzi.

5. Postępowanie reklamacyjne nie ogranicza uprawnień odbiorcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 22.

1. Woda na cele przeciwpożarowe jest dostarczana z urządzeń wodociągowych, w szczególności z hydrantów zewnętrznych stanowiących element sieci wodociągowej.

2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z uwzględnieniem parametrów technicznych sieci oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

3. Przedsiębiorstwo udostępnia jednostkom ochrony przeciwpożarowej informacje dotyczące lokalizacji hydrantów oraz technicznych możliwości poboru wody w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.

§ 23.

1. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, jeżeli pomiar jest wykonywany.

2. W przypadku braku pomiaru ilość pobranej wody ustala się na podstawie dostępnych danych dotyczących wydajności urządzeń, przez które nastąpił pobór, oraz czasu jego trwania.

3. Przedsiębiorstwo współdziała z właściwymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie wymiany informacji niezbędnych do ustalenia ilości wody pobranej na cele przeciwpożarowe.

4. Informacje o lokalizacji hydrantów wyłączonych z użytkowania albo o ograniczeniach ich sprawności przedsiębiorstwo przekazuje właściwym jednostkom ochrony przeciwpożarowej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu takich okoliczności.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Projekt regulaminu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos, obejmując zagadnienia wskazane w art. 19 ust. 5 powołanej ustawy.

Celem opracowania projektu jest zapewnienie jednolitych, przejrzystych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zasad świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kampinos.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 powołanej ustawy organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu w zakresie jego zgodności z przepisami ustawy, wydając opinię w drodze postanowienia, niepóźniej niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia projektu regulaminu.

Organem regulacyjnym właściwym dla Gminy Kampinos jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsza uchwała ma charakter proceduralny i stanowi etap poprzedzający uchwalenie regulaminu jako aktu prawa miejscowego. Po przeprowadzeniu ustawowej procedury opiniowania Rada Gminy Kampinos podejmie odrębną uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.